

AVR 选择表及异常填写单

※请将实际使用状况填写于窗体内，不清楚部分请勿填写以免误判※

※ *标注问题为必填项目 ※

公司名称:	_____	填表人:	_____	日期:	_____
* 1 固也泰 AVR 型号:	_____	产品序号:	_____	购买日期:	_____
* 2 发电机厂牌:	_____	型号:	_____	原AVR型号:	_____
3 发电机额定容量:	_____ KVA	_____ KW	_____ VAC	_____ Hz	
4 发电机动作型式:	☐ 单机使用	☐ 并联使用			
5 负载类型:	☐ 混合	☐ 电抗	☐ 电容	☐ 非线性	☐ 其他 _____
6 相数:	☐ 单相双线	☐ 单相三线	☐ 三相三线	☐ 三相四线	
7 频率:	☐ 50HZ	☐ 60HZ			
* 8 励磁装置为:	☐ 炭刷式	☐ 无刷式			
* 9 励磁电源:	☐ 自励	☐ 永磁机(PMG)	☐ 谐波式		
* 10 励磁电阻:	_____ 欧姆				
11 定子线圈与外壳绝缘电阻:	_____ 欧姆				
12 励磁线圈与外壳绝缘电阻:	_____ 欧姆				
* 13 空载励磁电压:	_____ VDC				
14 最大励磁电压:	_____ VDC				
* 15 最大励磁电流:	_____ ADC				
16 剩磁电压:	_____ VAC				
* 17 AVR侦测电压	_____ VAC				
* 18 AVR输入电压	_____ VAC				
19 起动至额定转速时约为	_____ 秒				
20 外接电压调整电位器	☐ 有	☐ 无	☐ 开路	☐ 短接	
* 21 AVR故障状态为:	☐ 无电压输出	☐ 不稳定	☐ 电压过高	☐ 电压下降或上升	
22 AVR外观检视:	☐ 有明显烧毁痕迹	☐ 无明显损伤			
23 发电机无电压输出状况为:	☐ 起动机后一直没有电压	☐ 在加负载时	☐ 负载一段时间后		
24 AVR故障后保险丝:	☐ 已熔断	☐ 没熔断			
25 是否有手动激磁过:	☐ 有	☐ 无			
26 当激磁电压于DC12V时发电机的电压为:	_____ VAC				
27 发电机空载时电压:	☐ 稳定	☐ 不稳定			
28 发电机负载时电压:	☐ 稳定	☐ 不稳定	☐ 下降或上升过大	☐ 恢复时间太长	
29 引擎转速:	☐ 稳定	☐ 不稳定			
请简述使用状况:					

填写完毕请E-mail 至 kutai2017@kutai.com.tw
或邮寄至高雄市前镇区千富街201巷3号
本公司将竭诚为您服务



固也泰電子工業有限公司

KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.

<http://www.kutai.com.tw>