

AVR 選擇表及異常填寫單

※請將實際使用狀況填寫於表單內，不清楚部分請勿填寫以免誤判※
※ *標註問題為必填項目 ※

公司名稱:	填表人:	日期:			
* 1 固也泰 AVR 型號:	產品序號:	購買日期:			
* 2 發電機廠牌:	型號:	原AVR型號:			
3 發電機額定容量:	KVA	KW	VAC	Hz	
4 發電機動作型式:	☐ 單機使用	☐ 併聯使用			
5 負載類型:	☐ 混合	☐ 電抗	☐ 電容	☐ 非線性	☐ 其他
6 相數:	☐ 單相雙線	☐ 單相三線	☐ 三相三線	☐ 三相四線	
7 頻率:	☐ 50HZ	☐ 60HZ			
* 8 勵磁裝置為:	☐ 炭刷式	☐ 無刷式			
* 9 勵磁電源:	☐ 自勵	☐ 永磁機(PMG)	☐ 諧波式		
* 10 勵磁電阻:	歐姆				
11 定子線圈與外殼絕緣電阻:	歐姆				
12 勵磁線圈與外殼絕緣電阻:	歐姆				
* 13 空載勵磁電壓:	VDC				
14 最大勵磁電壓:	VDC				
* 15 最大勵磁電流:	ADC				
16 剩磁電壓:	VAC				
* 17 AVR偵測電壓:	VAC				
* 18 AVR輸入電壓:	VAC				
19 起動至額定轉速時約為	秒				
20 外接電壓調整電位器	☐ 有	☐ 無	☐ 開路	☐ 短接	
* 21 AVR故障狀態為:	☐ 無電壓輸出	☐ 不穩定	☐ 電壓過高	☐ 電壓下降或上昇	
22 AVR外觀檢視:	☐ 有明顯燒毀痕跡	☐ 無明顯損傷			
23 發電機無電壓輸出狀況為:	☐ 起動後一直沒有電壓	☐ 在加負載時	☐ 負載一段時間後		
24 AVR故障後保險絲:	☐ 已熔斷	☐ 沒熔斷			
25 是否有手動激磁過:	☐ 有	☐ 無			
26 當激磁電壓於DC12V時發電機的電壓為	VAC				
27 發電機空載時電壓:	☐ 穩定	☐ 不穩定			
28 發電機負載時電壓:	☐ 穩定	☐ 不穩定	☐ 下降或上昇過大	☐ 恢復時間太長	
29 引擎轉速:	☐ 穩定	☐ 不穩定			
請簡述使用狀況:					

填寫完畢請E-mail 至 kutai2017@kutai.com.tw
或郵寄至高雄市前鎮區千富街201巷3號
本公司將竭誠為您服務



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.

<http://www.kutai.com.tw>