






電子ガバナー異常記入用紙

実際の使用状況をフォームにご記入ください。不明な部分は誤判断を避けるため、記入しないでください。

※が付いている項目は、必ずご記入いただきますようお願いいたします。

会社名： _____ ご記入者： _____ 記入日： _____

- ※ 1 エンジン型番: _____
エンジン情報: _____ HP _____ RPM バッテリ電圧: _____ Vdc
- ※ 2 燃料の種類: ☐ 天然ガス ☐ ディーゼル ☐ ガソリン ☐ その他: _____
- ※ 3 発電機の動作方式: ☐ 単機運転 ☐ 並列運転
- ※ 4 ACT形式: ☐ 内蔵(レバーなし) ☐ 内蔵(レバーあり) ☐ 外付け(レバーあり) ☐ PT-PUMP
- ※ 5 ACT抵抗: _____ Ω ACTリード線: _____ 本
ACTメーカー名: _____ ACT型番: _____
- 6 発電機が停止している状態で手でレバーを押したり引いたりした際、ロッドの動作はスムーズですか?
☐ はい ☐ いいえ
- 7 レバーの取付方法: ☐ 機械ゲイン=1 ☐ 機械ゲイン<1 ☐ 機械ゲイン>1



- ※ 8 MPU抵抗: _____ Ω 始動時のMPU交流電圧: _____ Vac
- ※ 9 MPU配線はシールド線を使用していますか? ☐ はい ☐ いいえ
シールド線は接地されていますか? ☐ はい ☐ いいえ
- ※ 10 設定状態: DIPスイッチ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (ON にチェック)
RAMP VR位置 _____ スケール GAIN VR位置 _____ スケール
INT VR位置 _____ スケール DIF VR位置 _____ スケール
DROOP VR位置 _____ スケール



- ※ 11 異常状況: (以下は複数選択可)
- ☐ エンジンが始動しない
- ☐ エンジン始動直後にオーバースピード: ☐ エンジンが徐々に低下 ☐ エンジン回転数が低下しない
- ☐ 始動可能だがエンジン回転数が調整できない
- ☐ 始動可能だがエンジン回転数が不安定: ☐ 毎秒数回振動 ☐ 2~3秒に1回振動 ☐ 不規則に振動
- ☐ 負荷をかけるとエンジン回転数が大きく下がる: ☐ ゆっくり回復する ☐ 回復しない

12 ご使用状況を簡単にご記入ください: